

Caen le 20 septembre 2021

**CC COEUR COTE FLEURIE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
 CC COEUR COTE FLEURIE  
 12, rue Robert Fossorier  
 BP 30086  
 14803 DEAUVILLE CEDEX

<b>Prélèvement du :</b>	<b>mardi 14 septembre 2021 à 13h41</b>	<b>Prélevé par :</b>	<b>HENRI VANHERLE (LABÉO)</b>
<b>Code Sise du prélèvement</b>	<b>00219055</b>	<b>Type visite :</b>	<b>D1 EN DISTRIBUTION</b>
<b>Installation</b>	Unité de distribution TROUVILLE	<b>Type d'eau :</b>	<b>EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE</b>
<b>Nom du point de surveillance</b>	PC ST ARNOULT (TROUVILLE)		
<b>Localisation exacte</b>	PÔLE INTERNATIONAL DU CHEVAL GRADIN SANITAIRE HOMME ROBINE		
<b>Commune</b>	SAINTE-ARNOULT		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	19,3 °C				25,00
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,07 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,08 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyse laboratoire** effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2021.20032-3

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	9 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	36 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphélogométrique NFU	<0,10 NFU				2,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	27,3 °f				
Titre hydrotimétrique	30,2 °f				
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	617 µS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	8,8 mg/L		50,00		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

SAINT-ARNOULT  
 TOUQUES  
 TROUVILLE-SUR-MER  
 VILLERVILLE

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00219055)**

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaputable.sante.gouv.fr](http://www.eaputable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire principal

**Signé**

Orienne ROBERT