

Caen le 30 novembre 2021

**CC COEUR COTE FLEURIE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

MONSIEUR LE PRESIDENT CC COEUR COTE FLEURIE 12, rue Robert Fossorier BP 30086 14803 DEAUVILLE CEDEX
---

**CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL**

<b>Prélèvement du :</b>	jeudi 25 novembre 2021 à 13h15	<b>Prélevé par :</b>	BRUNO SAILLARD (LABEO)
<b>Code Sise du prélèvement</b>	00220470	<b>Type visite :</b>	D1 EN DISTRIBUTION
<b>Installation</b>	Unité de distribution TROUVILLE	<b>Type d'eau :</b>	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
<b>Nom du point de surveillance</b>	PC VILLERVILLE (TROUVILLE)		
<b>Localisation exacte</b>	ROBINET EVIER CUISINE MME VINGT-TROIS 28 LES HAUTS DE VILLERVILLE		
<b>Commune</b>	VILLERVILLE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	9,8 °C				25,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,25 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,28 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyse laboratoire** effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2021.25842-1

PARAMETRES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	230 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	110 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphélogométrique NFU	0,15 NFU				2,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	28,0 °f				
Titre hydrotimétrique	29,7 °f				
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	602 µS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	10,5 mg/L		50,00		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

SAINT-ARNOULT  
 TOUQUES  
 TROUVILLE-SUR-MER  
 VILLERVILLE

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00220470)**

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaputable.sante.gouv.fr](http://www.eaputable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire principal

**Signé**

Orienne ROBERT